

PLANTA BAIXA DE RENOVAÇÃO DE AR
ESCALA: 1/75

LEGENDA

SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO
	MINI-CENTRAL DE RENOVAÇÃO DE AR VENTOKIT COM POSSIBILIDADE DE CAPTAÇÃO DE ATÉ 4 RAMAIS.
	DIFUSOR REGULÁVEL ø100mm.
	VENEZIANA AUTOFECHANTE ø150mm.
	TUBO FLEXÍVEL ø150mm PARA LIGAÇÃO DA CENTRAL ATÉ A SAÍDA EXTERNA.
	TUBO FLEXÍVEL ø100mm PARA LIGAÇÃO DAS GRADES DIFUSORES (BOCAS DE CAPTAÇÃO) ATÉ A CENTRAL.
	VENTOKIT AQUARELLA 280, COMPLETO: BLOCO MOTOR, GABARITO, VENEZIANA AUTOFECHANTE, TUBO DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL ATÉ 20 CM, BORRACHA ANTI VIBRAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHAS. REGISTRO ANTIRRETORNO: DISPOSITIVO QUE IMPEDE O RETORNO DE AR, PARA INSTALAÇÕES COLETIVAS. INTERRUPTOR: CONTROLE DE ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR TIPO CORDÃO.
	PONTO DE FORÇA DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO ESPECIFICADO NO PROJETO.

NORMA

- NBR 16401-1 – ABNT – INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO – SISTEMAS CENTRAIS E UNITÁRIOS – PARTE 1 – PROJETOS DE INSTALAÇÕES.
- NBR 16401-2 – ABNT – INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO – SISTEMAS CENTRAIS E UNITÁRIOS – PARTE 2 – PARÂMETROS DE CONFORTO TÉRMICO CONFORTO.
- NBR 16401-3 – ABNT – INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO – SISTEMAS CENTRAIS E UNITÁRIOS – PARTE 3 – QUALIDADE DO AR INTERIOR.
- NBR 5410:2004 – ABNT – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
- NBR 14039:2005 – ABNT – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO 1,0 A 36,2 KV.
- PORTARIA N.° 3.523 DE 23 DE AGOSTO DE 1.998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
- PORTARIA N.° 3.523 DE 23 DE AGOSTO DE 1.998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
- RESOLUÇÃO CONAMA NO. 001 DE 08/03/90 – CONTROLE DE RUIDOS NO MEIO AMBIENTE.
- RESOLUÇÃO 09:2003 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 16/01/2003, COMPLEMENTADO A 176 E TRATANDO E SOBRE PADRÕES REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR INTERIOR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE DE USO PÚBLICO E COLETIVO.
- ANSI/ASHRAE STANDARD 111 – 1988, PRACTICE FOR MEASUREMENT, TESTING, ADJUSTING AND BALANCING OF BUILDING HEATING, VENTILATING, AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS.
- ANSI/ASHRAE 62.1, VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY

OBSERVAÇÃO

- A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO DEVERAM OBEDECER AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDA DO MANUAL DE INSTALAÇÃO DO FABRICANTE.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
R4					
R3					
R2	ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2ª ETAPA	OUT/2016	BMEFAS	BMEFAS	MPBA
R1	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS DO CLIENTE	JUN/2016	BMEFAS	BMEFAS	MPBA
R0	EMISSÃO INICIAL	MAR/2016	BMEFAS	BMEFAS	MPBA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

BM&FAS Engenharia, Consultoria & Projetos
www.bmefas.com.br
Rua Rui Barbosa, 216 Ed. Empresarial Rui Barbosa, 4º andar - Corredor da Vitória - Salvador - Bahia
Tel.: (71) 3044-3661

ASSINATURA

Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO

Responsavel Técnico: BM&FAS ENGENHARIA

OBRA: SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JACOBINA
RUA ELIAS OLIVEIRA CUNHA, GLEBA B, JACOBINA, BAHIA

TIPO DE OBRA	CLASSE DO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU	UF
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	PROJETO EXECUTIVO	FRANCISCO ASSIS	33.013/D-BA	
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE		AUTOR DO PROJETO	CREA/CAU	UF
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		BRUNO MENEZES	58.466/D-BA	
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		DESENHISTA	CREA/CAU	UF
PLANTA BAIXA DE RENOVAÇÃO DE AR		RONALDO SANTOS	76.076/D-BA	

ESCALA	DATA	PRANCHA Nº	ARQUIVO
1:75	28/03/2016	CL03/04	MPBA-JAC_CL03-RENOVAÇÃO DE AR-R02.dwg

IMPORTANTE : Este projeto é de propriedade da BM&FAS Engenharia, Consultoria & Projetos LTDA. e não pode ser modificado ou reproduzido sem autorização do autor, sendo as infrações passíveis de punição de acordo com a Lei 9.610 de 19 / FEVEREIRO / 1998 DIREITOS AUTORAIS.

A1 - 841x594mm